



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2020322307001262

认证委托人名称及地址

德国德瑞模有限公司

Zum Eichstruck 10,57482 Wenden Germany

生产者名称及地址

德国德瑞模有限公司

Zum Eichstruck 10,57482 Wenden Germany

生产企业名称及地址

德国德瑞模有限公司

Zum Eichstruck 10,57482 Wenden Germany

产品名称和系列、型号、规格

DREHMO 德瑞模电动执行器

D****-*-* Ex

产品标准和技术要求

GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.2-2021、GB/T 3836.3-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》

(CNCA-C23-01:2024)的要求, 特发此证。

发证日期:2025 年 08 月 19 日 有效期至:2030 年 08 月 18 日

首次发证日期:2020 年 09 月 12 日

认证模式:型式试验+初始工厂检查+获证后监督

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



SITIiAS
Worldwide Access

批 准:

邵毅华

上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司





CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

CERTIFICATE NO.: 2020322307001262

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

DREHMO GmbH
Zum Eichstruck 10,57482 Wenden Germany

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

DREHMO GmbH
Zum Eichstruck 10,57482 Wenden Germany

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

DREHMO GmbH
Zum Eichstruck 10,57482 Wenden Germany

NAME, SERIES, MODEL AND SPECIFICATION

DREHMO Actuators
D****-**-* Ex

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.2-2021、GB/T 3836.3-2021

This is to certify that the above-mentioned product(s) complies with the requirements of implementation rules for compulsory certification (CNCA-C23-01:2024).

Issue date:2025-08-19 Valid until:2030-08-18

Date of initial issue:2020-09-12

Type of Certification: Type test + Initial inspection + Surveillance inspection

The certificate details and validity can be verified by scanning the QR code below or logging into the issuing authority's official website. It can also be inquired on the CNCA website (www.cnca.gov.cn).

(In case of dispute, the Chinese text shall prevail.)



SITIILAS
Worldwide Access

APPROVAL:



Shanghai Inspection and Testing Institute of Instruments and Automation Systems Co., Ltd.



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2020322307001262

证书附页: 第 1 页 共 2 页

产品名称:

DREHMO 德瑞模电动执行器

型号规格:

D a b c d - e - fEx:

其中: **a** 表示产品型式, 可为空缺 (多回转) 或 P (部分回转);

b 表示控制单元, 可为空缺 (不配控制单元) 或 IM (im 型控制单元);

c 表示工作制式, 可为空缺 (S2) 或 R (S4);

d 表示输出转矩, 可为 30~2000 (多回转) 或 30~1800 (部分回转);

e 表示连接接口, 与防爆无关;

f 表示输出转速/调节时间, 可为 5~160 (50Hz), 6~192 (60Hz)

(多回转) 或 7~75 (50Hz), 6~63 (60Hz) (部分回转)

防爆标志:

Ex db eb II C T4 Gb, Ex db eb II B T3 Gb

电气参数:

$U_m \leq 690V$, $I_m \leq 27A$

相关报告编号:

2023S17402-013003

使用条件:

1. 特殊 (限制) 使用条件:

(1) 涉及隔爆接合面的维修须联系产品制造商。

(2) 使用环境温度范围、防爆等级和温度组别关系如下:

使用环境温度	防爆等级	温度组别
-25°C~+40°C	默认使用环境温度范围	
-30°C~+40°C	II C	T4
-30°C~+60°C	II C	T4

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



SITIAS
Worldwide Access

批 准:

郭长华



上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2020322307001262

证书附页：第 2 页 共 2 页

-55℃~+40℃	Ⅱ C （带加热器）	T4
-30℃~+65℃	Ⅱ B	T3

(3) 产品存在静电电荷危险，仅能用湿布擦拭，详见说明书。

(4) 使用时电缆引入口必须使用合适的有防爆证书的电缆引入装置。

2. 产品外壳防护等级为：IP68 (1m/72h)。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



SITIAS
Worldwide Access

批 准：

上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司